

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1 Z DNIA 28.07.2017R.

W nawiązaniu do wizji lokalnej z dnia 10.08.2017r. niniejszym przekazujemy następujące informacje :

- 1) Sprostowanie błędu literowego: adres e-mail osoby do kontaktów merytorycznych: daniel.strag@wernerkenkel.com.pl
- 2) Doprecyzowanie zamawiającego w rozdziale „warunki udziału w postępowaniu/kryteria dostępu pkt 4” :
Za parametry zbliżone do wskazanych w zapytaniu zamawiający uzna odchylenia na plus lub minus do 20%.
- 3) Zdanie z pkt 1 specyfikacji technicznej „Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: nie mniej niż 4000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju) Generator musi posiadać zdalny monitoring serwisowy.” otrzymuje nowe brzmienie w formie sprostowania i stanowi: Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: nie rzadziej niż 4000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju) Generator musi posiadać zdalny dostęp serwisowy.

Pozostałe zapisy z zapytania ofertowego i specyfikacji technicznej nie ulegają zmianie i są obowiązujące.

Z poważaniem;

Maciej Słoma

Dyrektor zakładu Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o.